



Productcertificaat K74551-7

Uitgegeven 2025-04-01

Vervangt K74551/06

Pagina 1 van 2

Koperen buizen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

ELVALHALCOR S.A.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K760 "Koperen buizen" d.d. 01-12-2018,

Waarvan de eisen bestaan uit

EN 1057:2006 "Koper en koperlegeringen - Naadloze koperen buizen voor gas- en waterleidingen in sanitaire en verwarmingstoepassingen".

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

287180711

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.com

Onderneming
ELVALHALCOR S.A.
62nd National Rd Athens-Lamia
32011 OINOFYTA VIOTIAS
Griekenland
Tel. +302262048111
info@elvalhalcor.com
www.elvalhalcor.com



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Koperen buizen

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

General

Koperen buizen volgens de richtlijn BRL-K760 "Koperen" die omvat: EN 1057 "Koperen buizen".

Additionele specificatie

Zacht koperen buizen (R220) in de maten 10x1,0mm, 12x1,0mm, 15x1,0mm, 18x1,0mm, 22x1,1mm, 28x 1,2mm en 35x1,5mm
[coils van 25 m of 50 m of rechte lengte]

Half-harde koperen buizen(R250) in de maten 10x1,00mm, 12x 1,0mm 15x1,0mm, 18x1,00mm, 22x1 mm, 22x1,1mm, 28x1mm, 28x1,2mm en 35x 1,5mm.

Harde koperen buizen(R290) in de maten 15x1mm, 22x1,1mm, 35x1,2mm, 35x1,5mm, 42x1,2mm, 42x1,5mm, 54x1,5mm, 64x2,0 mm, 76,1 x 2,0mm, 88,9x2,0mm en 108x2,5mm

Schoonmaak van de binnen oppervlakte:
zijn gegloeid of gestraald.

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de betrouwbaarheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA ", of 

Plaats van het merk: Invullen

*) Voor kleine fittingen is merken alleen met KK ook toegestaan.

Verplichte aanduidingen:

- KIWA GASTEC QA EN 1057 (HH) DATA (maand/jaar)

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd voor distributie van warm en koud water binnenshuis.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- ELVALHALCOR S.A.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.