



## Productcertificaat K76061-6

Uitgegeven 2025-04-01

Vervangt K76061/05

Pagina 1 van 2

### Koperen buizen voorzien van een uitwendige bekleding

#### VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

### ELVALHALCOR S.A.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K761 "Copper tubes provided with an external covering " d.d. 01-02-2018,

waarvan de eisen bestaan uit

NEN-EN 1057:2006 "Koper en koperlegeringen - Naadloze koperen buizen voor gas- en waterleidingen in sanitaire en verwarmingstoepassingen".

Ron Scheepers  
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.*

*Advies: raadpleeg [www.kiwa.com](http://www.kiwa.com) om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

CERTIFICAAT

287180711

**Kiwa Nederland B.V.**  
Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 088 998 44 00  
Fax 088 998 44 20  
NL.Kiwa.info@Kiwa.com  
[www.kiwa.com](http://www.kiwa.com)

**Onderneming**  
ELVALHALCOR S.A.  
62nd National Rd Athens-Lamia  
32011 OINOFYTA VIOTIAS  
Griekenland  
Tel. +302262048111  
info@elvalhalcor.com  
[www.elvalhalcor.com](http://www.elvalhalcor.com)



**Certificatieproces**  
bestaat uit initiële en  
periodieke beoordeling  
van:

- kwaliteitssysteem
- product

## Koperen buizen voorzien van een uitwendige bekleding

---

### PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

#### Algemeen

Koperen buizen volgens BRL-K761 "koperen buizen voorzien van een uitwendige bekleding" waaronder "Kiwa-keuringseisen" nr. 57 "Koperen pijpen", en EN 1057 "Koperen buizen"

#### Aanvullende specificatie

PVC zacht koperen buizen (R220) in de maten 10x1,0mm, 12x1,0mm, 15x1,0 mm, 18x1,0 en 22x1,1mm  
[Rollen van 25 m of 50 m]  
Ecotherm / Cutis Zachte koperen buizen (R220) in de maten 10x1,0mm, 12x1,0mm, 15x1,0 mm, 18x1,0 en 22x1,1mm  
[Rollen van 25 m of 50 m]  
PVC of PVC Geel Half harde koperen buizen (R250) in de maten 10 x 1,0mm, 12x 1,0mm, 15x1,0mm, 18x 1mm, 22x1,1mm en 28x1,2mm  
[rechte lengten]  
Binnenoppervlak reiniging van de buizen:  
worden gegloeid of gestraald.

### Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de betrouwbaarheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

### MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA"  \*

Plaats van het merk: iets ingedrukt op elke 50 cm aan de buitenzijde van de buis.

\*) Voor kleine fittingen is merken alleen met KK ook toegestaan.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

### TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bedoeld om te worden gebruikt voor huishoudelijke distributienetwerken voor warm en koud water.

### WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- ELVALHALCOR S.A.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.